

応急仮設住宅防火対策



応急仮設住宅は構造上、一度火災が発生すると延焼拡大が早く、出火防止に十分注意する必要があります。

平成28年、福島県の応急仮設住宅で4棟が焼損する火災が発生！

石巻地区でも、応急仮設団地の火災がこれまでに8件発生しています。幸い大事に至っていませんが、主な出火原因は**ストーブ、たばこ、コンロ**などとなっています。



応急仮設住宅の特徴として部屋が狭く、物が近くにあることから出火防止に大切なことは、

火元に燃える物を

近づけない！

コンロ、ストーブ使用中は

離れない！

たばこ、ストーブ、コンロの完全消火を

確認する！



詳しくは裏面の応急仮設住宅防火診断表で御確認ください。



最近では応急仮設住宅の空き部屋も増えてきました。住宅の周囲には燃えるものを置かないようにして放火対策にも心がけましょう！

応急仮設住宅防火診断表

防火診断スタート



台所周

- コンロの周りに燃えやすいものはありますか。
- コンロのそばを離れるときは、必ず火を消していますか。
- 魚焼きグリルを清掃していますか。
- 消火器はすぐ使える場所にありますか。
- 消火器の使い方は大丈夫ですか。

居間・寝室

- 寝たばこをしていませんか。
- 灰皿に水を入れてありますか。
- 灰皿内の吸い殻はこまめに捨てていますか。
- 住宅用火災警報器は時々作動確認していますか。
- カーテンなど、燃えにくい防災品を使っていますか。
- ガスコンロ(卓上・鍋用)の取扱説明書を確認し、正しく使っていますか。
- 電気機器のコードは、たこ足配線になっていませんか。
- 子どもの手の届くところにライター等を置いていませんか。

暖房器具

- こたつなど、電気機器のコードが切れかけたり、ほこりが溜まっていますか。
- 石油ストーブは火を消してから給油していますか。
- 暖房器具の上に洗濯物を干したり、近くに燃えやすいものを置いていませんか。
- ストーブを点けたときはこまめに換気し、寝るときは消していますか。

家の外

- 避難経路は確保されていますか。
- 放火されそうな物は置いてありませんか。



防火診断チェックお疲れ様でした。